

PORADY PRAWNE – Wolters Kluwer Polska

Gabinety stomatologiczne–filtry bakteriobójcze i klimatyzacja

Pytanie

Czy w NZOZ-ie, w gabinecie, w którym przeprowadzane są zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej trzeba zainstalować filtry bakteriobójcze np. typu HEPA? Czy w gabinetach może być zainstalowana klimatyzacja?

Odpowiedź

Pomieszczenia zakładu opieki zdrowotnej powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.). Zgodnie z treścią § 48 rozporządzenia, w blokach operacyjnych (a więc tam, gdzie przeprowadzane są zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej) należy stosować wentylację nawiewno-wywiewną lub klimatyzację zapewniającą parametry jakości powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczeń. Zastosowanie klimatyzacji w gabinecie stomatologicznym uzależnione jest więc od funkcji i wykorzystania tego pomieszczenia. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niż co 24 miesiące. Dokonanie tych czynności powinno być udokumentowane (§ 50 rozporządzenia).

Szczegółowe wymagania dla zakładu, uwzględniające konkretną lokalizację i rodzaje świadczeń zdrowotnych udzielanych w danym zakładzie, określa postanowienie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu wymagań fachowych i sanitarnych, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Tamara Zimna, ekspert ABC Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl.